

附件

玉林市各区县分布式光伏接入电网
承载能力评估预警信息
(2026 年第一季度)

根据《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号）及《分布式电源接入电网承载力评估导则》（DL/T 2041-2019）的规定，为有序、合理引导和开发我市分布式光伏，现将我市各县（市、区）、开发区及各乡镇电网承载能力预警等级测算结果向社会发布。

序号	所在区县（市）	接网预警等级	剩余可开放容量（MW）
1	玉州区	绿色	111.11
2	福绵区	绿色	22.36
3	北流市	黄色	110.99
4	容县	黄色	5.36
5	陆川县	绿色	40.05
6	博白县	绿色	69.08
7	兴业县	黄色	48.57
<p>注：</p> <p>一、根据《分布式电源接入电网承载力评估导则》（DL/T 2041-2019），评估区域因分布式电源导致向220kV及以上电网反送电或电源接入导致220kV变电站最大负载率大于限额80%，该区域评估等级应为红色。若区县级区域评估等级为红色，则下属所有乡镇的接网预警等级均为红色。</p> <p>二、评估等级为“红色”的区域，建议在电网承载力未得到有效改善前，暂停新增分布式电源项目接入，包括国家《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号）规定的全额上网、全部自发自用、自发自用余电上网三种并网模式的分布式光伏发电项目。</p> <p>三、评估为绿色、黄色的区域，还应根据具体分布式光伏项目所在区域和电网设备实际承载消纳情况评估是否可接入。</p>			

玉林市各乡镇（城区）分布式光伏接入 电网承载能力评估预警信息 （2026 年第一季度）

根据《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号）及《分布式电源接入电网承载力评估导则》（DL/T 2041-2019）的规定，为有序、合理引导和开发我市分布式光伏，现将我市各县（市、区）、开发区及各乡镇电网承载能力预警等级测算结果向社会发布。

序号	所属县（区）	所在乡镇（城区）	接网预警等级	剩余可开放容量（MW）
1	玉州区	玉城街道	黄色	21.41
2	玉州区	南江街道	绿色	30.64
3	玉州区	城西街道	绿色	14.63
4	玉州区	城北街道	黄色	10.88
5	玉州区	名山街道	绿色	19.81
6	玉州区	茂林镇	黄色	10.03
7	玉州区	仁东镇	黄色	1.54
8	玉州区	仁厚镇	黄色	1.46
9	玉州区	大塘镇	黄色	0.70
10	福绵区	成均镇	黄色	1.23
11	福绵区	福绵镇	黄色	6.53
12	福绵区	沙田镇	黄色	1.95
13	福绵区	石和镇	黄色	3.24
14	福绵区	新桥镇	黄色	8.29
15	福绵区	樟木镇	黄色	1.11
16	北流市	陵城街道	黄色	6.93
17	北流市	城南街道	黄色	26.76
18	北流市	北流城北街	黄色	25.02

		道		
19	北流市	大里镇	黄色	1.65
20	北流市	新圩镇	黄色	0.52
21	北流市	白马镇	红色	0.00
22	北流市	北流镇	黄色	30.19
23	北流市	大伦镇	红色	0.00
24	北流市	大坡外镇	黄色	1.17
25	北流市	扶新镇	黄色	1.89
26	北流市	六麻镇	黄色	1.76
27	北流市	隆盛镇	黄色	4.14
28	北流市	民安镇	黄色	3.19
29	北流市	民乐镇	黄色	0.12
30	北流市	清水口镇	黄色	2.83
31	北流市	沙垌镇	黄色	0.36
32	北流市	山围镇	黄色	0.46
33	北流市	塘岸镇	黄色	1.98
34	北流市	西垠镇	黄色	1.09
35	北流市	新丰镇	黄色	0.62
36	北流市	新荣镇	黄色	0.29
37	北流市	六靖镇	红色	0.00
38	北流市	平政镇	红色	0.00
39	北流市	清湾镇	红色	0.00
40	北流市	石窝镇	红色	0.00
41	容县	浪水镇	黄色	0.26
42	容县	黎村镇	黄色	0.13
43	容县	灵山镇	黄色	0.14
44	容县	六王镇	黄色	0.15
45	容县	罗江镇	黄色	0.15
46	容县	容西镇	黄色	0.09
47	容县	容州镇	黄色	2.97
48	容县	十里镇	黄色	0.37
49	容县	石头镇	黄色	0.20
50	容县	石寨镇	黄色	0.09

51	容县	松山镇	黄色	0.10
52	容县	县底镇	黄色	0.17
53	容县	杨村镇	黄色	0.13
54	容县	杨梅镇	黄色	0.17
55	容县	自良镇	黄色	0.25
56	陆川县	马坡镇	绿色	12.17
57	陆川县	珊罗镇	黄色	16.07
58	陆川县	平乐镇	绿色	5.99
59	陆川县	清湖镇	红色	0.00
60	陆川县	良田镇	红色	0.00
61	陆川县	滩面镇	红色	0.00
62	陆川县	米场镇	黄色	2.46
63	陆川县	乌石镇	红色	0.00
64	陆川县	横山镇	红色	0.00
65	陆川县	古城镇	红色	0.00
66	陆川县	温泉镇	红色	0.00
67	陆川县	沙湖镇	黄色	3.36
68	陆川县	大桥镇	红色	0.00
69	陆川县	沙坡镇	红色	0.00
70	博白县	博白镇	黄色	33.82
71	博白县	东平镇	黄色	0.20
72	博白县	径口镇	黄色	1.06
73	博白县	水鸣镇	黄色	3.35
74	博白县	浪平镇	黄色	0.47
75	博白县	永安镇	黄色	2.59
76	博白县	双凤镇	黄色	1.86
77	博白县	凤山镇	黄色	2.24
78	博白县	旺茂镇	黄色	4.12
79	博白县	三滩镇	黄色	1.40
80	博白县	英桥镇	黄色	2.06
81	博白县	文地镇	黄色	3.28
82	博白县	宁潭镇	黄色	1.18
83	博白县	黄凌镇	黄色	0.35

84	博白县	龙潭镇	黄色	0.94
85	博白县	松旺镇	黄色	0.05
86	博白县	双旺镇	黄色	0.16
87	博白县	沙陂镇	黄色	0.10
88	博白县	那卜镇	黄色	0.06
89	博白县	大坝镇	黄色	0.13
90	博白县	大垌镇	黄色	0.04
91	博白县	江宁镇	黄色	0.28
92	博白县	那林镇	黄色	2.52
93	博白县	亚山镇	黄色	5.08
94	博白县	菱角镇	黄色	0.19
95	博白县	沙河镇	黄色	0.16
96	博白县	顿谷镇	黄色	1.29
97	博白县	新田镇	黄色	0.07
98	兴业县	葵阳镇	黄色	7.54
99	兴业县	北市镇	黄色	0.55
100	兴业县	山心镇	黄色	1.72
101	兴业县	石南镇	黄色	14.27
102	兴业县	高峰镇	黄色	1.50
103	兴业县	沙塘镇	黄色	0.86
104	兴业县	洛阳镇	黄色	0.80
105	兴业县	蒲塘镇	黄色	1.21
106	兴业县	卖酒镇	黄色	1.46
107	兴业县	龙安镇	黄色	3.47
108	兴业县	小平山镇	黄色	1.67
109	兴业县	大平山镇	黄色	6.25
110	兴业县	城隍镇	黄色	7.27

注：

一、乡镇接网预警等级暂由乡镇所属变电站预警等级决定（有多个变电站供电按较优等级确定）。

二、若区县级区域评估等级为红色，则下属所有乡镇的接网预警等级均为红色。